

Gap, le 23 février 2015

PLV : 00500060154 page : 1

Destinataire(s) :
MADAME LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - CGE
MAIRIE - SCHS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - ASA DU CANAL DE GAP

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

ADDUCTION GAP (DE)

Prélèvement et mesures de terrain du 02/02/2015 à 12h13 pour l'ARS et par LSEHL LUMPERT FREDERIC
Installation : 000198 LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS (CAP)
Point de surveillance : 0000000198 USINE DE LA DESCENTE (R) - GAP (SALLE CHLORURE FERRIQUE)
Motif de prélèvement : CS type d'eau: EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2
Numéro de prélèvement : 00500060154
Code Sise analyse : 00066139 Référence laboratoire : LSE1502-2477 Type d'analyse : RS

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00500060154)

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



MICONNET Jean louis

Gap, le 26 mai 2015

PLV : 00500060765

page : 1

Destinataire(s) :

MADAME LE DIRECTEUR ALEXANDRA BIZ - VEOLIA EAU - CGE

MAIRIE - SCHS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - ASA DU CANAL DE GAP

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

ADDUCTION GAP (DE)

Prélèvement et mesures de terrain du **07/04/2015** à 11h56 pour l'ARS et par **LSEHL LUMPERT FREDERIC**

Installation : 000198 **LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS (CAP)**

Point de surveillance : 000000198 **USINE DE LA DESCENTE (R) - GAP (SALLE CHLORURE FERRIQUE)**

Motif de prélèvement : CS type d'eau: **EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2**

Numéro de prélèvement : **00500060765**

Code Sise analyse : 00066793

Référence laboratoire : **LSE1504-4637** Type d'analyse : **RS**

Code Sise analyse : 00066794

Référence laboratoire : **LSE1504-4636** Type d'analyse : **CTF**

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00500060765)

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



MICONNET Jean Louis

Gap, le 25 juin 2015

PLV : 00500061477

page : 1

Destinataire(s) :

MADAME LE DIRECTEUR ALEXANDRA BIZ - VEOLIA EAU - CGE

MAIRIE - SCHS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - ASA DU CANAL DE GAP

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

ADDUCTION GAP (DE)

Prélèvement et mesures de terrain du 02/06/2015 à 13h01 pour l'ARS et par LSEHL FROMENT REMI

Installation : 000198 LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS (CAP)

Point de surveillance : 0000000198 USINE DE LA DESCENTE (R) - GAP (SALLE CHLORURE FERRIQUE)

Motif de prélèvement : CS type d'eau: EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Numéro de prélèvement : 00500061477

Code Sise analyse : 00067553 Référence laboratoire : LSE1506-10928 Type d'analyse : RS

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00500061477)

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



MICONNET Jean louis

Gap, le 31 août 2015

PLV : 00500062272

page : 1

Destinataire(s) : MADAME LE DIRECTEUR ALEXANDRA BIZ - VEOLIA EAU - CGE
Destinataire(s) : MAIRIE - SCHS
Destinataire(s) : MONSIEUR LE DIRECTEUR - ASA DU CANAL DE GAP

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

ADDUCTION GAP (DE)

Prélèvement et mesures de terrain du 04/08/2015 à 09h28 pour l'ARS et par LSEHL BLANC SOPHIE

Installation : 000198 LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS (CAP)

Point de surveillance : 0000000198 USINE DE LA DESCENTE (R) - GAP (SALLE CHLORURE FERRIQUE)

Motif de prélèvement : CS type d'eau: EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2


Numéro de prélèvement : 00500062272

Code Sise analyse : 00068402 Référence laboratoire : LSE1508-26745 Type d'analyse : RS

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00500062272)

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



MICONNET Jean louis

Gap, le 23 octobre 2015

PLV : 00500062950

page : 1

Destinataire(s) : MADAME LE DIRECTEUR ALEXANDRA BIZ - VEOLIA EAU - CGE
Destinataire(s) : MAIRIE - SCHS
Destinataire(s) : MONSIEUR LE DIRECTEUR - ASA DU CANAL DE GAP

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

ADDUCTION GAP (DE)

Prélèvement et mesures de terrain du 05/10/2015 à 10h23 pour l'ARS et par LSEHL BLANC SOPHIE

Installation : 000198 LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS (CAP)

Point de surveillance : 0000000198 USINE DE LA DESCENTE (R) - GAP (SALLE CHLORURE FERRIQUE)

Motif de prélèvement : CS type d'eau: EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Numéro de prélèvement : 00500062950


Code Sise analyse : 00069128 Référence laboratoire : LSE1510-19083 Type d'analyse : RS

Code Sise analyse : 00069129 Référence laboratoire : LSE1510-19082 Type d'analyse : CTF

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00500062950)

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



VOUTIER Laurence